

Tribunal Regional Eleitoral de São

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

São Paulo, 18 de fevereiro de 2016.

REF.: Pregão Eletrônico Federal 11/2016 – Aquisição de materiais de elétrica, telefonia e rede.

Prezados(as) senhores(as).

Em atendimento à consulta formulada por empresa interessada em participar da licitação em epígrafe, seguem abaixo os devidos esclarecimentos:

PERGUNTA :

Conforme escrito:

Há exigência no lote 4, itens 30 e 31 sobre a cor das vias do cabo Tripolar, sendo exigidas as cores das vias Azul claro, preto e verde, minha dúvida é a seguinte, será aceito cabo com vias em cores diferentes, obedecendo todas as características técnicas dos cabos? como por exemplo vias nas cores azul, preto e branco.

RESPOSTA :

Não serão aceitos cabos que não obedeçam a todas as características do edital.

A cor das vias foi definida para atendimento da Norma e padrão adotado nas instalações do TRE/SP.

Azul - (Neutro), Norma.

Verde - (Terra), Norma

Preto - (fase) , Padrão adotado nas instalações do TRE/SP.

Atenciosamente,

Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro - TRE/SP